

KOOSKÖLASTUSED

4/4

Töö nimetus:

Address RÄÄGU TN. 10/VVUTI TN. 89/VARESE TN. 10B, VARESE TN. 10A/VVUTI TN. 91 JA RÄÄGU TN. 10A KINNISTUTE DETAILPLANEERING

staadium

DP

löö nr.

040/05

JRK NR.

KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON

KOOSKÖLASTUSE NR. JA KUUPAEV

KOOSKÖLASTUSE TÄIELIK ÄRAKIRI

KOOSKÖLASTUSE ORIGINAL ASUKOHT PROJEKTIS

MÄRKUSED

11.	OSAÜHING PÕHIVÖRK Põhja käidu sektor	24.05.2006.a.	KOOSKÖLASTATUD Järgmistel tingimustel: 110kV õhuliini juhtme ja tänavavalgustuse posti vahel õhkvahemik pidi olema 3,0m, ja peab säilima, isegi juhul, kui konstruktsioon kukub liini suunas. Pavel Solovjov/allkiri/	Originaalkooskõlastused: vt. joonis kooskõlastamiseks	Projektiga on tagatud kooskõlastusega etteantud gabariit: G. Pentikäinen
12.	AS KH ENERGIA-KONSULT Tänavavalgustuse osakond	16. mai 2006. a. nr 419	KOOSKÖLASTATUD Tööprojekt meiega kooskõlastada Prit Laanesoo/allkiri/	Originaalkooskõlastused: vt. joonis kooskõlastamiseks	
13.	AS EESTI GAAS	25.05.2006. a.	Detailplaneering kooskõlastatud Gaasivõrguga liitumine toimub eelnevalt sõlmitava liitumislepingu alusel. Arenngu peaspetsialist Antti Suimets/allkiri/	Originaalkooskõlastused: vt. joonis kooskõlastamiseks	
14.	AS Tallinna Küte	17.12.2004. a. nr.033-2/6393	Vide AS Tallinna Kütte poolt väljastatud tehnilistele tingimustele: Käesoleval ajal antud piirkonna vahetus läheduses kaugkütte võrk puudub. Hoonestuse soojavarustus on majanduslikult otstarbekas lahendada individuaalselt, kasutades alternatiivseid küttevise. Kommertsidirektor Priidu Nõmm/allkiri/	Originaalkaus: vt. tehnilised tingimused	Kuna antud piirkonnas puudub kaugkütte võrk on soojavarustus lahendatud gaasikütte baasil.

Kinnitan käesolevate kooskõlastuste õigsust

arhitekt **Katrin Baumann**



TTV Projekt& Ehitus OÜ Arhitektubüroo